排污许可证执行报告

（季报）

排污许可证编号：91442000762935144Q001U
单位名称：中山市黄圃食品工业园污水处理有限公司
报告时段：2019年第04季
法定代表人（实际负责人）：甘杰武
技术负责人：程凯英
固定电话：0760-23301383
移动电话：13702462360

排污单位名称（盖章）

报告日期：2020年01月15日

承诺书

中山市生态环境局：

中山市黄圃食品工业园污水处理有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：　　（盖章）

法定代表人：　　（签字）

日 期：　　2020.01.15

企业基本信息

(一)排污单位基本信息

表1-1 排污单位基本信息 (污水处理及其再生利用)

序号	记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注

(二)燃料分析表

表2-1 燃料分析表

序号	生产单元	工艺名称	类型	参数	单位	值

实际排放情况及达标判定分析

(一)实际排放量信息

表3-1 废气排放量

排放口类型	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量（吨）				备注
				10月份	11月份	12月份	季度合计	
其他合计			臭气浓度				0	
			硫化氢				0	
			氨（氨气）				0	
全厂合计			NOx				0	
			VOCs				0	
			颗粒物				0	
			SO2				0	

表3-2 废水排放量

排放口类型	排放方式	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量（吨）				备注
					10月份	11月份	12月份	季度合计	
主要排放口	直接排放	DW001	生产废水排放口	氨氮（NH3-N）	0.00144	0.00971	0.00314	0.01429	
				色度	/	/	/	/	
				总氮（以N计）	0.61543	0.61987	0.56949	1.80479	
				pH值	/	/	/	/	
				苯	NDL	NDL	NDL	0	“NDL”表示监测结果低于最低检出浓度（测定下限）或浓度范围的最小值
				甲苯	NDL	NDL	NDL	0	“NDL”表示监测结果低于最低检出浓度（测定下限）或浓度范围的最小值
				悬浮物	0.73924	0.81240	0.31202	1.86366	
				总磷（以P计）	0.03648	0.01738	0.02610	0.07996	
				阴离子表面活性剂	0.00280	0.00292	0.00261	0.00833	
				动植物油	0.00431	0.00449	0.00402	0.01282	
				大肠菌群数	未检出	未检出	未检出	0	
				化学需氧量	1.37375	1.48505	1.50991	4.36871	
				二甲苯	NDL	NDL	NDL	0	“NDL”表示监测结果低于最低检出浓度（测定下限）或浓度范围的最小值
				五日生化需氧量	0.35551	0.08417	0.14461	0.58429	
				磷酸盐	0.00065	0.00067	0.00060	0.00192	
				总锌	NDL	NDL	NDL	0	“NDL”表示监测结果低于最低检出浓度（测定下限）或浓度范围的最小值
				石油类	0.03878	0.00505	0.01818	0.06201	
				总铜	NDL	NDL	NDL	0	“NDL”表示监测结果低于最低检出浓度（测定下限）或浓度范围的最小值
全厂直接排放合计				苯	NDL	NDL	NDL	0	“NDL”表示监测结果低于最低检出浓度（测定下限）或浓度范围的最小值
				二甲苯	NDL	NDL	NDL	0	“NDL”表示监测结果低于最低检出浓度（测定下限）或浓度范围的最小值
				氨氮（NH3-N）	0.00144	0.00971	0.00314	0.01429	
				磷酸盐	0.00065	0.00067	0.0006	0.00192	
				pH值	/	/	/	/	
				五日生化需氧量	0.35551	0.08417	0.14461	0.58429	
				动植物油	0.00431	0.00449	0.00402	0.01282	
				石油类	0.03878	0.00505	0.01818	0.06201	
				总铜	NDL	NDL	NDL	0	“NDL”表示监测结果低于最低检出浓度（测定下限）或浓度范围的最小值
				化学需氧量	1.37375	1.48505	1.50991	4.36871	
				色度	/	/	/	/	
				总磷（以P计）	0.03648	0.01738	0.0261	0.07996	
				大肠菌群数	未检出	未检出	未检出	0	
				阴离子表面活性剂	0.0028	0.00292	0.00261	0.00833	

	总锌	NDL	NDL	NDL	0	“NDL”表示监测结果低于最低检出浓度（测定下限）或浓度范围的最小值
	甲苯	NDL	NDL	NDL	0	“NDL”表示监测结果低于最低检出浓度（测定下限）或浓度范围的最小值
	悬浮物	0.73924	0.8124	0.31202	1.86366	
	总氮（以N计）	0.61543	0.61987	0.56949	1.80479	

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

(二)超标排放信息

表4-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/m3）	超标原因说明

表4-2 废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/L）	超标原因说明

(三)污染治理设施异常运转信息

表5-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

（超标时段）	故障设施	故障原因	各排放因子浓度（mg/m3）		应对措施
开始时段-结束时段			污染因子	排放范围	

(四)结论

本公司本季度污水处理设施运行正常，出水水质稳定达到《水污染物排放限值》（DB 44/26—2001）第二时段一级标准，根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》HJ978-2018的计算公式所得的标准限值，达标排放